

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЉИГ

Општинска управа

Одељење за општу управу

Број предмета: РОП-ЛИГ-20767-ЛОСА-3/2016

Број досијеа: РОП-20767/2016

Датум: 05.01.2017.године.

Љ И Г

Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву за **измену локацијских услова** овлашћеног Бироа за пројектовање „КВАДРАТ+“ Петница бб, Ваљево ( [REDACTED] ), кога заступа Катарина Новаковић (ЈМБГ:2309966775023) из Ваљева, у име инвеститора **Црквене општине Цветановац**, а на основу члана 12. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015), чл. 53.а, 54, 55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) доноси:

### ИЗМЕНУ

### ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

**за кат. парцеле бр. 124/1 и 125/1 у К.о. Бошњановић издатих под бр. РОП-ЛИГ-20767-ЛОСН-2/2016 од 16.09.2016. у тачки 7.1. Прикључење објекта на електромержу**

За кат. парцеле бр. 124/1 и 125/1 у К.о. Бошњановић издати су локацијски услови РОП-ЛИГ-20767-ЛОСН-2/2016 дана 16.09.2016. год, за које је инвеститор тражио измену на основу чл. 12. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015), а која се тиче услова за прикључење објекта на електромержу.

Планирани верски објекат прикључити на електроенергетску мрежу у складу са издатим условима од надлежне „Електродистрибуције Лазаревац“ под бројем поступка РОП-ЛИГ-20767-ЛОС-3-НРАР-1/2016 од 30.12.2016. год. од стране ОДС „ЕПС-ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд – огранак Електродистрибуција Лазаревац:

#### Електроенергетски услови:

- Очекивана инсталисана снага: 22,5 kW
- Очекивана највећа једновремена снага: 17,25 kW
- Намена потрошње: стамбени објекат

#### Технички услови:

- Да би се створили услови за прикључење Цркве на поменутој локацији, потребно је на постојећем бетонском стубу, тип 9/250 поставити ИМО, као што је приказано на графичком прилогу.
- Напон прикључења: 3x230/400V
- Место прикључења: Издвојени мерни орман (ИМО) од самогасивог изолационог материјала, степена заштите IP54
- Врста прикључка: трофазни
- Начин прикључења: надземни
  - - спољашњи прикључак: X00-A 4x16mm<sup>2</sup>
  - - унутрашњи прикључак: X00-A 4x16mm<sup>2</sup>
- Напојна тачка на НН мрежи: бетонски стуб на изводу НН из ТС 10/0.4kV „Зидана“ Бошњановић шифра - 220301. Извести заштиту од напона додира и напона корака: применити ТТ систем заштите са заштитним уређајем диференцијалне струје ЗУДС, темељни уземљивач и мере изједначавања потенцијала.
- Извести систем заштите од пренапона.

- Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге – струје извести применом нисконапонских прекидача, назначене струје 25А;
- За мерење утрошене електричне енергије уградити електронско бројило: Директно ТРОФАЗНО електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације, које у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а у материјалу : „Функционални захтеви и техничке спецификације АМИ/МДМ система“, а као доказ о испуњењу захтева стандарда за овај тип бројила морају постојати одговарајући атести који потврђују испуњење тржених захтева стандарда.“ За управљање тарифама уградити управљачи уређај: Интегрисан у бројило.
- Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерни орман у складу са \*Техничким условима за извођење прикључка на нисконапонску мрежу и мерно разводних ормана.
- Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за систем назначених напона 230V/3x230/400V. Могу се користити само мерни и управљачки уређаји који су одабрани од стране Завода за мере и драгоцене метале – Београд.
- Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са снагом кратког споја на средњенапонским сабирницама у трафостаници 10/0,4 kV „Зидана“ Бошњановић шифра 220301 од 250 MVA при напону 10 kV, односно 500 MVA при напону 20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници од 20/11 MVA. У трафостаницу уградити енергетски трансформатор снаге 160 kVA.

#### Остали услови:

- Објекат изградити на прописном растојању од наведених планираних електроенергетских објеката који су дати у графичком прилогу као саставни део ових услова.
- Придржавати се у свему према одредбама из ПОСЕБНОГ ТЕКСТУАЛНОГ И ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА који је саставни део ових услова.

#### ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ДОСТАВЉЕНА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- Идејно решење израђено од стране Бироа за пројектовање „КВАДРАТ+“ Петница бб, Ваљево (МБ:60103577; ПИБ:104381376), број тех. док. 48/2016, са главним пројектантом Катаринићем Новаковићем, дипл. инж. арх, лиценца бр. 300 2388 03;
- Катастарско – топографски план израђен од стране СЗР Геометар, дана 13.04.2016. год;
- Пуномоћје за подношење захтева Ов.бр. 3545/2016 од 18.07.2016. год, оверено од стране Одељења за Општу управу Општине Љиг;
- Допис за измену локацијских услова и захтев ЕПСу за издавање услова са подацима о потребним капацитетима;
- Накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00, на основу Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15).

Ослобођено плаћања општинске административне таксе на основу члана 18. тачка 4а Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг“, број 10/2012 и 1/2013).

Остали ставови локацијских услова бр. ROP-LIG-20767-LOCH-2/2016 издати 16.09.2016. год. остају непромењени.

Измењени локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске дозволе издате у складу са овим условима

На измењене локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном Општинском већу, преко Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, таксиран са 150,00 динара административне таксе.

Доставити:

- Подносиоцу захтева;
- Грађевинској инспекцији
- Имаоцима јавних овлашћења
- Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа

ОБРАДИЛА:

Стручни сарадник за урб. и грађ.  
Спасојевић Сања, *дипл. грађ.инж.*

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА**  
Ната Јовчић, *дипл. правник*